

## Lausunto Pitkälehdon Tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Teknisten palveluiden lautakunta 06.11.2024 § 99  
147/00.01.02/2023

Valmistelija: työpäällikkö Matti Salmela

Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Toholammin Pitkälehdon alueelle, joka sijaitsee Kannuksen kaupungin rajalla. Hankealueelle on suunnitteilla 16–18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enimmillään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi 5.6.2023 § 31 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa -asiakirjan. Asiakirjassa kaupunginvaltuusto edellyttää vähintään 2 km suojaetäisyyttä vakituiseen asutukseen ja loma-asutukseen ja 1,5 km suojaetäisyyttä eläinsuojiin ja turkistarhoihin. Asiakirjassa on määritelty myös melu- ja välkevaikutusten etäisyyksiä, esimerkiksi hankealuerajauksen tulee olla sama kuin 40 dB:n melualueen raja. Hankealueen rajauksen tulee olla myös yhtenevä kaava-alueen rajauksen kanssa.

Nykyisen suunnitelman mukaisten tuulivoimaloiden haittavaikutukset ylettyvät Kannuksen kaupungin puolelle.

Työpäällikkö

Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että Pitkälehdon tuulivoimahankkeen YVA-selostuksessa tulee ottaa huomioon Kannuksen kaupunginvaltuuston 5.6.2023 § 31 hyväksymä Tuulivoimarakentamisen suunnittelu ja rakentamisen periaatteet Kannuksessa -asiakirja.

Päätös

Teknisten palveluiden lautakunta päätti hyväksyä työpäällikön ehdotuksen asiassa. Eero Pihlajaniemi jätti eriävän mielipiteen, joka liitettiin pöytäkirjaan.